

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» марта 2026 г., 66260061000221028401

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского муниципального округа,
муниципального округа Нижняя Салда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» марта 2026 г., 12 час. 00 мин. № 2603/010-66/19-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 4

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «12» марта 2026 г., № 2603/010-66/19-ВО/Р, учетный номер проверки 66260061000221028401.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Лобашова Наталья Михайловна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского муниципального округа, муниципального округа Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

2. Сабакаева Евгения Валерьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского муниципального округа, муниципального округа Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторы, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Верхняя Салда, ул Воронова, Здание 6 к. 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ЧЕБУРАШКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ИНН 6607008298, адрес регистрации юридического лица: 624766, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ВОРОНОВА, Д. 6, К. 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «23» марта 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «27» марта 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 подвальное помещение не защищены системой противопожарной защиты АПС, с. 5, п.3 ст. 52, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.4, СП 486.1311500.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
22.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Подвальное помещение оборудовать системой противопожарной защиты АПС

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документы, подтверждающие исполнение
2. На объекте защиты в здании эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: на путях эвакуации не предусмотрено эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Пункт 23, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479); ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 9 ст. 82; п. 4 ч.1 ст.84; ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п.7.6.1, п.7.6.3 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения, п. 4.2.1, п. 4.2.1.1. ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы. Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:
22.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предусмотреть аварийное (эвакуационное) освещение на путях эвакуации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документы, подтверждающие исполнение
3. В здании детского сада, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещение "Вентиляционная камера" (помещение № 74 по техническому паспорту БТИ от 27.05.2025) ст.5, ч.1 ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
22.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Помещения различных классов функциональной пожарной опасности отделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещение "Вентиляционная камера" (помещение № 74 по техническому паспорту БТИ от 27.05.2025)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документы, подтверждающие исполнение

4. В здании детского сада, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещение "Склад" (помещение № 70 по техническому паспорту БТИ от 27.05.2025) ст.5, ч.1 ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 22.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Помещения различных классов функциональной пожарной опасности отделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещение "Склад" (помещение № 70 по техническому паспорту БТИ от 27.05.2025)
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы, подтверждающие исполнение
5. Руководитель организации не обеспечил эксплуатационно-техническое обслуживание противопожарной двери помещения "Прачечная" (имеется повреждение и износ уплотнения (прокладки)) п. 4.1.6.2, п. 4.1.6.3 ГОСТ Р 59642-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах.". Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 22.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить эксплуатационно-техническое обслуживание противопожарной двери помещения "Прачечная"
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы, подтверждающие исполнение
6. Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей в подвальном помещении. Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
Срок устранения нарушения:
 22.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей в подвальном помещении
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставление фотоматериалов
7. В помещении "Вентиляционная камера" (помещения № 74 по техническому паспорту БТИ от 27.05.2025) допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:

22.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Исключить использование светильника со снятым колпаком (рассеивателем)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фотоматериала

8. Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода (помещение № 56 по техническому паспорту БТИ от 27.05.2025) не обеспечивают свободного открывания без ключа. Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

22.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фото(видео) отчета

9. На путях эвакуации допущено размещение эвакуационных знаков безопасности, выполненных без применения фотолюминесцентного материала п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний". Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

22.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентного материала

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фотоматериала

10. При эксплуатации эвакуационных выходов (помещение №66, № 67 по техническому паспорту БТИ от 27.05.2025) не обеспечено соблюдение проектных решений в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.. Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

22.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фотоматериалов

11. На лестничной клетке (помещение № 79 по тех. паспорту БТИ от 27.05.2025) допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

Срок устранения нарушения:

22.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Исключить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

12. Предоставление фотоматериалов
- Техническое обслуживание систем внутреннего противопожарного водоснабжения, как лицензируемый вид деятельности, проводится не организацией, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации. п. 3 приложения Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений". Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 6. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- Срок устранения нарушения:
22.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Техническое обслуживание систем внутреннего противопожарного водоснабжения, как лицензируемый вид деятельности, проводить организацией, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

13. Документы, подтверждающие исполнение
- На двери подвального помещения не размещена информация о месте хранения ключей. Место выявления нарушения: Здание МАДОУ "Детский сад №19 "Чебурашка" по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, зд. 6 к.2
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:
На дверях (люках) подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.
- Срок устранения нарушения:
22.03.2027
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
На двери подвального помещения разместить информацию о месте хранения ключей
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставление фотоматериалов

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным и соответствует законодательству Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского муниципального округа, муниципального округа Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Лобашова Наталья Михайловна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

Лобашова Наталья Михайловна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского муниципального округа, муниципального округа Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83434550090, e-mail: ond-salda@66.mchs.gov.ru


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

«12» часов «00» минут «24» 03 2026 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)



подпись

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849297

Владелец Жамилова Анна Сергеевна

Действителен с 20.08.2025 по 20.08.2026