




Утверждаю:
Заведующий
Детский сад № 19 Чебурашка»

А.С. Жамилова
«05» апреля 2026г.

**План мероприятий
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 19 «Чебурашка» комбинированного вида
по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. Подведение итогов отопительного сезона 2025-2026 года	до 31.05.2026	Заведующий Зам.зав. по ХЧ	
2	Ревизия соединительных калачей водонагревателя и теплоизоляции	до 15.06.2026	ООО «Урал – Салда»	
3	Ревизия состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции	Июнь - август 2026	ООО «Урал – Салда»	
4	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	18.08.2026- 22.08.2026	ООО «Урал – Салда» или иная организация	
5	Проведение опрессовки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем	Август 2026	ООО «Урал – Салда»	
6	Проведение дезинфекции систем отопления и ГВС	Август 2026	ООО «Урал – Салда»	
7	Проверка состояния утепления здания (лестничные клетки, окна, подвал, двери).	Сентябрь 2026	Заведующий, Зам.зав. по ХЧ, рабочий по комплексному обслуживанию здания	
8	Ревизия, прочистка ливнеотоков, ливневой канализации кровли	Май, сентябрь 2026	ООО «Урал – Салда», рабочий по	

			комплексному обслуживанию здания	
9	Подготовка документов для получения паспорта готовности учреждения к отопительному сезону	Июль-август 2026	Заведующий Зам.зав. по ХЧ	
10	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов		Зам.зав. по ХЧ	
11	Поверка вентканалов	Июнь 2026	ООО «УралСпецАвтоматика»	
12	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Акт сверки взаимных расчетов (июнь-август)	Заведующий	
13	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.	Обучение по эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей (проверка знаний сентябрь-октябрь), договор на техническое обслуживание (январь 2027)	Заведующий	
14	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	акт испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Заведующий Зам.зав. по ХЧ, представитель ООО «Урал – Салда»	
15	Поверка прибора учета	апрель-май	ООО «Урал – Салда» или иная организация	
16	Выполнить ремонт оборудования системы теплоснабжения	май-июль	ООО «Урал – Салда» или иная организация	
17	Установить регулятор горячей воды	май-июль	ООО «Урал – Салда» или иная организация	
18	Прочистить трубки водонагревателя	май-июль	ООО «Урал – Салда» или иная организация	
19	Оформить и предоставить акты выполнения работ, согласно приказ 2234 от 13.11.2024г., пункты 11.5.1-11.5.17	май-июль	МУП «ВКС»	