

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Верхнесалдинского
муниципального округа
Свердловской области
к 2026/ 2027 учебному году

***Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №19 «Чебурашка» комбинированного вида***

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	ИНН/ОГРН выдан 31.05.2022г. Устав утвержден приказом № 203 от 20.05.2022г. (с изменениями от 10.12.2024г. № 443, от 23.04.2026г. №152)
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации от 29.10.2012г. серия 66 АЕ № 561834
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации от 02.11.2012г серия 66 АЕ № 562149
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных	1) № Л035-01277-66/0019066, выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 13.03.2012 г. - бессрочно; приложение имеется;

1	2	3	4
		в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;	2) данные указанные в лицензии и Уставе соответствуют; 3) дошкольное образование, приказ № 894-ла от 30.03.2012 г. Выписка из реестра лицензий по состоянию на 07 февраля 2024г. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01277-66/00196066 Дополнительные образовательные услуги оказываются с октября 2024 года.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеются - Образовательная программа дошкольного образования утверждена приказом № 96-о от 17.07.2023г. (с изменениями от 18.12.2024 № 139-о; - Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, утверждена приказом № 121-о от 31.08.2023г.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Имеется, Программа развития, утверждена приказом № 80/1-о от «05» июля 2024 г. заведующего «Детский сад № 19 «Чебурашка» на 2024-2026 г., согласована с представителем трудового коллектива
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется; 2) приказ 101-о от 29.06.2025г. на 2026-2027 учебный год
9.	Количество зданий образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) Здание – 1шт.; склад кирпичный – 1шт.; склад железный – 1шт. 2) не имеется
10.	Условия работы образовательной организации	1) количество групп и количество воспитанников	Пятидневная рабочая неделя с 7.15 до 17.45; 8 групп
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество групп по комплектованию; 3) планируемое количество воспитанников на	1) 195 чел. 2) 8 групп 3) 128 чел.

1	2	3	4
		момент проверки (человек); 4) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	4) нет
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; воспитатели; педагогические работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; воспитатели; педагогические работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) 59,20 администрация – 3 воспитатели – 16,1 педагогические работники – 24,85 медицинские работники – нет в штате учебно-вспомогательный персонал – 12,6 иные работники (служащие, рабочие) – 18,75 2) 51,13 администрация – 3 воспитатели – 14 педагогические работники – 21 учебно-вспомогательный персонал – 11 иные работники (служащие, рабочие) – 12 3) вакансий – нет
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	имеется
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Готово. 1) Акт № 6 Приемки канализационной системы «Детский сад №19 «Чебурашка» в эксплуатацию от 29.06.2026г. 2) Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, план готовности к отопительному сезону 2026-2027г. Акт № 13 обследования здания «Детского сада №19 «Чебурашка» от 30.06.2026г.; Акт проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 года от 28.07.2025г.; Акт гидравлического испытания системы теплоснабжения на прочность и плотность от

1	2	3	4
			24.06.2025г.; Акт № 5 Промывка системы отопления от 15.06.2026г.; Акт № 6 Гидравлические испытания системы отопления от 15.06.2026г. Акт № 12 состояния тепловых коммуникаций от 30.06.2026г.; Акт № 2 приемки системы отопления «Детского сада №19 «Чебурашка» от 29.06.2026г.; Акт № 14 обследования коммуникаций и оборудования теплопотребляющих установок «Детского сада №19 «Чебурашка» от 30.06.2026г.; Акт № 11 Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора от 30.06.2026г.; Акт № 5 Состояние трубопроводов, арматур, тепловой изоляции в тепловом пункте от 29.06.2026г.; Акт № 10 Состояния утепления здания от 30.06.2026г.; 3) Акт № 7 Приемки внутренней системы водоснабжения в эксплуатацию «Детский сад №19 «Чебурашка» от 29.06.2026г.;
16.	Оснащенность мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Мебель имеется в соответствии с численностью воспитанников, соответствует нормам и ростовым группам. Частично требует замены, в связи с длительным сроком эксплуатации
17.	Обеспеченность методической литературой в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме методической литературой	В соответствии с ФГОС ДО обеспеченность методическими пособиями составляет 90%.
18.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных	обеспечена в полной мере / обеспечена частично / не обеспечена	В ДОУ создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья:

1	2	3	4
	маломобильных групп населения		- центральный вход оборудован звонком, пандусом; - на входе в здание имеется табличка с наименованием и адресом дошкольного учреждения с указанием часов работы организации, выполненная шрифтом Брайля; - на группах и функциональных помещениях имеются таблички Брайля (название групп, помещений); - при необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо; - разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом от 01.02.2024г. № 18-о - адаптирован официальный сайт детского сада в сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов.
19.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
20.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Физкультурный и тренажерный зал имеются, состояние готовы - Акт-разрешение № 1 от 01.04.2026г. «На проведение занятий физическими упражнениями в спортивном зале»; - Акт-разрешение № 3 на проведение занятий физическими упражнениями в тренажерном зале от 25.05.2026г.;
21.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны / стадиона / спортивной площадки	имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Спортивная площадка – имеется, ограниченно пригодна, необходим ремонт покрытия, трибуны, приобретение нового спортивного оборудования.

1	2	3	4
			- Акт-разрешение № 2 от 25.05.2025г. «На проведение прогулок на игровых площадках»; - Акт-разрешение № 5 на проведение занятий физическими упражнениями на спортивной площадке от 25.05.2026г.;
22.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	- Спортивное оборудование и инвентарь имеется, исправно;
23.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	- Акт № 4 испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале, тренажерном зале, спортивной площадке и на прогулочных площадках от 25.05.2026г.
24.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
25.	Объекты защиты образовательной организации	указать реквизиты адресов	г. Верхняя Салда, ул. Воронова д.6, корп.2
26.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание об устранении выявленных нарушений № 2603/010-66/19-ВО/П от 27.03.2026г. 2) 3 3) 0 4) имеется 5) служебное письмо о частичном выполнении Предписания об устранении выявленных нарушений № 2603/010-66/19-ВО/П от 27.03.2026г. от 29.06.2026 исх. № 94
27.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 87-о от 29.06.2026г.
28.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ;	1) Руководитель обучен, удостоверение № 662424117340 от 25.04.2025г. «обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных

1	2	3	4
		4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности» 2) Ответственный, руководитель - Диплом о профессиональной переподготовке № 662424331198 от 09.06.2025г. «Техносферная безопасность. Пожарная безопасность. использования средств индивидуальной защиты». 3) заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - Диплом о переподготовке по программе - техносферная безопасность, пожарная безопасность, квалификация - специалист по пожарной профилактике ООО "СЦБТ" от 20.02.2026г.; Для руководителей организации лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, "Сервис Центр "Безопасность труда" от 13.01.2026г. 3) старший воспитатель - Диплом о профессиональной переподготовке № 662424331199 от 09.06.2025г. «Техносферная безопасность. Пожарная безопасность. использования средств индивидуальной

1	2	3	4
			защиты»; 4) Инструктажи, беседы, занятия, игровые ситуации, объектовые тренировки 5) Учения с привлечением пожарных и пожарной техники.
29.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Достаточно; 2) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты от 18 марта 2026г. 3) Огнетушители заправляются в срок.
30.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации - наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программноаппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Имеется, исправна; 2) договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и оповещения людей о пожаре ООО «Гранит-Т» № 53498-ПС-26 от 21.01.2026г., (действует до 30.06.2026г.) - договор на оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации ООО «Гранит-Т» № 619-ТС-26 от 21.01.2026г.; (действует до 30.09.2026г.) - договор об оказании услуг по реагированию группы быстрого реагирования на сигнал пожарной сигнализации № 53498-26 от 21.01.2026г. ООО «Гранит» (действует до 30.09.2026г.) - договор об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» №19-25 от 30.01.2025г. 3) Договор № 53498-М-26 от 21.01.2026г. «На оказание услуг по технической поддержке, круглосуточного контроля и поддержанию работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга» (действует до

1	2	3	4
			30.06.2026г.) 4) Не имеется. 5) Не имеется.
31.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
32.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да
33.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее – соответствует, акт гидроиспытаний системы внутреннего противопожарного водопровода 02.06.2025г. 2) суточный акт осмотра пожарных гидрантов на проверку их исправности от 28.08.2024г.
34.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности от 02.03.2021 года, регистрационный № 22/2
35.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
36.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	1) <u>Предписание</u> (Роспотребнадзор) об устранении выявленных нарушений от 22.11.2023г. № 66-09-12/16-12436-2023: 1. устранить дефекты пола в коридоре (произвести ремонт пола) – устранено частично, собственными силами (есть смета на ремонт пола по коридору), срок исполнения Предписания 23.11.2025г. письмо о продлении срока исполнения Предписания от исх. №; 2. Установить тентовые навесы площадью из расчета не менее 1 м2 на одного ребенка, но не менее 20 м2., срок исполнения Предписания 23.11.2025, письмо о продлении срока исполнения Предписания. Имеется локально-сметный расчет и коммерческие предложения на установку тентовых

1	2	3	4
			навесов. <u>Предписание</u> об устранении выявленных нарушений от 21.02.2025 № 66-09-12/16-1366-2025 выявлено 13 пунктов нарушения, срок исполнения Предписания 11.05.2026г. Предписание выполнено частично. Пункты 9 и 10 (в раздевальных комнатах (4,6,7,10,11) обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви; Туалеты для старшей и подготовительной возрастной группы № 11, 12 оборудовать отдельными кабинками. Оборудовать умывальники для сотрудников. Имеется смета. Письмо на отсрочку выше указанных пунктов Предписания от 24.04.2026, исх.№ 71 <u>Предписание</u> об устранении выявленных нарушений от 10.03.2026 № 66-09-12/16-2113-2026. Выявлено 4 пункта нарушений, срок исполнения 10.03.2027 (профилактические осмотры и вакцинация; мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки; нарушение целостности линолеума; потолок со следами протечки. 2) нет 3) отчеты направляются по факту исполнения предписаний
37.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее - план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	1) Судебных решений – нет 2) Плана мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения – нет 3) Отчета - нет

1	2	3	4
38.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) 19.12.2024 2) 22.12.2025 3) 22.12.2025
39.	Организация питания воспитанников	1) наличие пищеблока (столовая), если иное - указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (догоотовочный); буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиНом 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);	1) Пищеблок имеется 2) Сырьевой 3) Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиНом 4) Акт № 4 Ревизия технологического и холодильного оборудования от 29.06.2026г. Акт № 9 проверки по безопасному использованию электроприборов и оборудования «Детского сада № 19 «Чебурашка» от 29.06.2026г. 5) за счет собственной столовой Договора на поставку продуктов питания: ИП Золотухин от 01.07.2025г. № 67-75 ИП Балакин С.В. от 01.07.2026 г. № 62-66
40.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Пройден, август-сентябрь 2025 года
41.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеется на пищеблоке
42.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт № 1 Испытания системы приточно-вытяжной вентиляции кухни, прачечной от 29.06.2026 г. Акт на первичную проверку на плотность дымоходов и вентиляционных каналов от 06.05.2026 г.

1	2	3	4
43.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом да/нет	1) Мед. кабинет + процедурная + 1 изолятор 2) Выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, серия ФС №-27-01-000558 от 08 февраля 2012 года, сроком – бессрочно. Договор на оказание медицинских услуг от 19 марта 2012г. Дополнительное соглашение от 17.11.2022г. к договору безвозмездного пользования имуществом. 3) Медсестра ежедневно, врач 3 раза в неделю
44.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол испытаний - вода питьевая централизованного водоснабжения от 02.06.2025г. № 09/14786-25
45.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
46.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	1 объект - г. Верхняя Салда, ул. Воронова д.6, корп.2
47.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков;	Предписаний нет

1	2	3	4
	Федерации по Свердловской области	2) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	
48.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Паспорт безопасности образовательной организации разработан. На стадии согласования акт в подразделениях ГУ МЧС России по Свердловской области, Управлении Федеральной службы безопасности России по Свердловской области, затем Паспорт безопасности будет направлен на согласование.
49.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Приказ № 99-о от 29.06.2026 г. «О назначении ответственного за организацию работы в сфере противодействия терроризму и обеспечению противодиверсионной защищенности»
50.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 36 чел. 2) 4
51.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	имеется
52.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется Осуществляется дежурным администратором, охранником ООО ЧОП «Витязь-НС», договор от 12.01.2026г. № 26/056 на оказание услуг по физической охране;

1	2	3	4
			Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в «Детский сад № 19 «Чебурашка», обеспечение которых осуществляет ООО ЧОП «Витязь-НС», приказ № 29-о от 12.03.2026г.
53.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Сторожа ночью и в выходные дни (суббота, воскресенье) 2) Нет 3) ООО ЧОП «Витязь-НС», договор от 12.01.2026г. № 26/056 на оказание услуг по физической охране;
54.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, исправна 2) Имеется 3) Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации ООО «Гранит-Т» № 619-ТС-26 от 21.01.2026г.; (действует до 30.09.2026г.)
55.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, исправна 2) не обслуживается – отсутствие финансирования

1	2	3	4
56.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, исправна 2) не обслуживается – отсутствие финансирования
57.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Имеется по периметру Детского сада 2) 16 камер 3) Исправно. Вывод осуществляется на пост охраны 4) не обслуживается – отсутствие финансирования
58.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствует; 2) Имеется пост охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).
59.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
60.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
61.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты);	1) имеется видео-и –аудио домофон на входной калитке, не исправно на воротах со стороны хоз. двора.

1	2	3	4
		3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	2) нет 3) нет, отсутствие финансирования 4) нет, отсутствие финансирования
62.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется
63.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется
65.	Ограждение образовательной организации	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, исправное, соответствует требованиям
66.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, исправное, соответствует требованиям
67.	Раздел 7. Информационная безопасность		
68.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки библиотечного фонда на выявление литературы, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка № 2 от 05.07.2025г.
69.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется
70.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	6
71.	Наличие договорных обязательств	наличие/отсутствие (указать реквизиты	Договор № 566001109641 «Об оказании услуг

1	2	3	4
	с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	документа)	связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета» от 27.01.2026г. (действует по 31.10.2026г.)
72.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	нет
73.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	нет
74.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 103-о от 01.07.2026г. «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности». Приказ № 104-о от 01.07.2026г. «О назначении ответственного за организацию обработки персональных данных». Приказ № 105-о от 01.07.2026г. «О лицах, уполномоченных на получение и доступ к персональным данным работников, воспитанников, родителей (законных представителей)».
75.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
76.	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)	Подвоз не осуществляется
77.	Подвоз воспитанников школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом - школа - дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	Подвоз не осуществляется
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении	

1	2	3	4
		ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	Подвоз не осуществляется
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	2) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 3) паспорт утвержден (дата); 4) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 5) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	Подвоз не осуществляется
80.	Наличие площадки по обучению детей	наличие/отсутствие	Имеется, уличная, требуется ремонт

1	2	3	4
	правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется стенд «Паспорт дорожной безопасности», где представлен безопасный маршрут движения воспитанников. Уголки безопасности оформлены в группах. Имеются педальные и электрические машины, дорожные знаки, разметка (зебра), костюм инспектора ГИБДД. Подборка методической литературы и плакатов.
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) ограждение имеется, исключает выход на проезжую часть 2) пешеходные переходы соответствуют ГОСТ Р52289–2004; 3) Маршрут движения детей к учреждению проходит через двор, тротуар имеется
84.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Отсутствует
85.	Раздел 9. Охрана труда		
86.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 91-о от 29.06.2026г. «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, Приказ № 96-о от 29.06.2026г. «О назначении уполномоченного трудового коллектива по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда»
87.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется, утвержден приказом № 145-о от 19.12.2025г. на 2026-2028 г., зарегистрирован Государственным казенным учреждением

1	2	3	4
			службы занятости населения Свердловской области «Верхнесалдинский центр занятости» 12.01.2026г., запись за № 1-к
88.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Заведующий – протокол № 720 от 11.10.2024, рег. № 86290692 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраны труда, "Сервис Центр "Безопасность труда" от 12.01.2026г. Старший воспитатель - протокол № 720 от 11.10.2024, рег. № 86290692
89.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	План мероприятия по улучшению ОТ на 2026-2027г., утвержден приказом № 11/1-о от 02.02.2026г. План мероприятий по предупреждению и профилактике детского травматизма на 2026-2027 г., утвержден приказом № 106-о от 01.07.2026г.
90.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются от сентября 2022 г.
91.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются
92.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза в год
93.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 46 2) 46 - 23.11.2023 г. 3) нет 4) 2028 г.
94.	Раздел 10. Ремонтные работы		
95.	Проведение капитального ремонта	виды работ, сумма	нет
96.	Проведение текущего ремонта	виды работ, сумма	В рамках технического обслуживания: - Частичная замена плитки по коридору. - Частичная замена смесителей (3 шт.). - Частичная замена труб в подвале.

1	2	3	4
			- Ремонт холодильного шкафа. - Установка раковин для сотрудников. - Замена светильников (5 шт.) Собственными силами: - Косметический ремонт физкультурного зала: покраска стен, скамеек, лестницы. - Косметический ремонт музыкального зала – частичная покраска стен. - Частичная замена плитки по коридору. - Косметический ремонт в туалетных комнатах 8, 9 групп. - Частичный ремонт потолков после протечек. - Частичный ремонт лестничной клетки (покраска стен).
97.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования, суммы	2026-2028 1. Установка тентовых навесов – смета № 26-200 на сумму 3 394 952,06 руб.; 2. Частичный косметический ремонт потолков (коридор, группы, пищеблок, постирочная); 3. Ремонт полов (коридор, лестницы); 4. Оборудование кабинок в туалетных комнатах 2 этажа (старшие, подготовительные группы) – смета № 26-257 на сумму 180 761,00 руб. 5. составление проектной документации (дополнение к действующему проекту) – 36 050,00 руб.; выполнение работ по монтажу и пусконаладке системы автоматической пожарной сигнализацией и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 732 571,80 руб. 6. Установка противопожарных дверей – 133 000, руб. 7. Монтаж аварийного освещения с

1	2	3	4
			подключением к системе пожарной сигнализации – 1 245 641,44 руб. 8. Фасад здания, цоколь требует ремонта (смета на сумму 9 976 457,20 руб., в ценах 2025г.)

Заведующий «Детский сад № 19 «Чебурашка»

Жамилова А.С.

07.07.2026г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849297

Владелец Жамилова Анна Сергеевна

Действителен с 20.08.2025 по 20.08.2026